

### COMPOSITION

#### 1 Kit de connexion KC32CK :

1 raccord mâle laiton 1" x Ø 25 mm  
 1 coude PVC femelle Ø 32 mm / femelle taraudée 1"  
 1 tube Dn32  
 1 traversée de cloison Ø 32 mm  
 2 colliers de serrage  
 Possibilités raccordements extérieurs  
 pour tuyau souple ou rigide :

1 douille cannelée à coller Ø 30M32  
 1 douille cannelée à coller Ø 25M25  
 et 1 Réduction 32x25 PVC  
 1 réduction 32x1" taraudé




### MONTAGE

- 1 Percer la rehausse en polyéthylène, de la cuve en polyéthylène ou en béton, au Ø43 mm à l'endroit du pointeau et à proximité de la gaine Ø90 pour créer l'orifice de la traversée de cloison.



- 2 Fixer le tuyau renforcé TYR25 (en option) sur le raccord laiton de la traversée de cloison puis serrer le collier de serrage.



- 3 Glisser la traversée de cloison par l'intérieur de la cuve et serrer l'écrou de la traversée de cloison (attention à ne pas vriller le tuyau).

